

Délégation Départementale
de la Corrèze
Pôle Santé Environnement

Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE VIGEOIS (mairie@vigeois.fr)

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : VIGEOIS ADDUCTION COMMUNALE

Prélèvement	00127086	Commune	VIGEOIS
Unité de gestion	0124 VIGEOIS ADDUCTION COMMUNALE	Prélevé le :	lundi 25 novembre 2024 à 09h53
Installation	UDI 000487 COMMAGNAC DE VIGEOIS	par :	MARION GATEAU
Point de surveillance	0000004162 COMMAGNAC DE VIGEOIS - JAUGEAT	Type visite :	D1
Localisation exact	Mme Surget 2 jaugéat	Type d'eau :	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	12,8 °C			
Chlore libre	0,05 mg(Cl ₂)/L			
Chlore total	0,05 mg(Cl ₂)/L			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DE LA CORREZE LDA19, TULLE 1901
Type de l'analyse : DIV Code SISE de l'analyse : 00133392 Référence laboratoire : 24112109762901

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
MÉTABOLITES PERTINENTS				
N,N-Dimethylsulfamide	<0,05 µg/L	0,1		

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00127086)

Examen conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (Art. R 1321-1 à R 1321-68) pour les paramètres mesurés.

TULLE le 16 décembre 2024

Pour la Directrice de la Délégation Départementale
La Directrice adjointe



Bénédicte GALEA